



INFORME DE ENSAYOS

Nº Muestra: A / 37714



Identificación del Cliente / Interesado

Nombre	AYUNTAMIENTO DE PARTALOA	Dirección	Plaza de la Constitución s/n
C.I.F	P0407200E	Cód. 13	PARTALOA
Teléfonos	950436288 662389001	Fa	636588050 Almería 04810

Identificación de la Muestra

Abastecimiento: Público Municipal	Toma Muestra	09/02/2016
Punto de muestreo: Red Partalao	Inicio de Analisis	10/02/2016
Cantidad: 500 mL	Final de Análisis	11/02/2016
Cond. Almacenac. Refrigeración	Cond. Transporte	Refrigeración
	Emisión del Informe	15/02/2016

A001 / Agua de consumo humano - Control en red

RD 140/2003

P.N.T.	Ref.	Parámetros	Unidades	Resultados	Límites tolerables
ACH - Control (FQ)					
IT008	5003	Olor a 25°C		Inapreciable	Máx: 3
		Apreciación organoléptica en dilución			
IT008	5004	Sabor a 25°C		Inapreciable	Máx: 3
		Apreciación organoléptica en dilución			
IT009	5110	Cloro residual libre	mg/L	1.0	Entre 0'2 y 1'0 mg/L
		Fotometría DPD			
IT011	5001	Color	mg/L Pt/Co	<7.5	Máx: 15 mg/L (Pt-Co)
		SM2120B			
IT015	5050	Amonio	mg/L	<0.05	Máx: 0'5 mg/L
		B.O.E. 09/07/87			
IT012	5010	Turbidez	U.N.F.	0.21	Máx: 5 UNF
		SM2130B			
IT014	5045	pH	udes. pH	7.7	Entre 6'5 y 9'5
		SM4500-H+			
IT013	5040	Conductividad a 20°C	µS/cm	2490	Máx: 2.500 µS/cm
		SM2510B			

ACH - Control red (MB)

IT105	4063	Escherichia coli	ufc/100mL	<1	Ausencia
		UNE en ISO 9308-1:2000			
IT105	4052	Coliformes totales	ufc/100mL	<1	Ausencia
		UNE en ISO 9308-1:2000			



Santiago R. Maldonado Vilela
Director Técnico

Los resultados en rojo y/o con un asterisco (*) están fuera de especificaciones.

Laboratorio certificado según Norma ISO 9001:2008 con el número 34/52500/13/1215

Laboratorio autorizado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía para el análisis de aguas y alimentos con el nº A.7AU.